



# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DW-8501BS0368**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	GIACOMINI GmbH Industriestraße 10, D-51545 Waldbröl
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	GIACOMINI GmbH Industriestraße 10, D-51545 Waldbröl
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Installationssysteme und Systemverbinder: Trinkwasserinstallationssystem (8501)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Trinkwasserinstallationssystem bestehend aus Kunststoffrohren (PB) und Steckverbindern aus Metall, Typ M-MK
<b>Modell</b> <i>model</i>	GIACO-PB-PUSH
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Mechanikprüfung: K 06 0954.3 vom 08.03.2007 (MPD) Kontrollprüfung Labor: K 06 0954.1 vom 11.09.2006 (MPD) Kontrollprüfung Labor: K 06 0954.2 vom 16.07.2007 (MPD) Kontrollprüfung Labor: K 06 1868.5-1868.10 vom 21.03.2007 (MPD) KTW-Prüfung: 365A05_2 vom 27.06.2006 (TZW) KTW-Prüfung: 189A07_01 vom 31.08.2008 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: M 006/03 vom 06.02.2003 (TZW)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>basis of type examination</i>	DVGW W 534 (01.05.2004) DVGW W 544 (01.05.2007) BGA KTW (07.01.1977) DVGW W 270 (01.11.1999)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	16.07.2012 / 05-0605-WNE

27.11.2007 Rje A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) e.V. akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech) e.V. for conformity assessment of products of gas and water supply



DVGW CERT GmbH  
Josef-Wirmer-Straße 1-3  
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888  
Telefax: +49 228 91 88-993  
eMail: info@dvw-cert.com

DAT-ZE-009/96-02

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
GIACO-PB-PUSH	Nenndurchmesser: 16 mm	
GIACO-PB-PUSH	Nenndurchmesser: 20 mm	

**Verwendungshinweise / Bemerkungen*****hints of utilization / remarks***

zu verwendendes Kunststoffrohr: PB, GIACOFLEX, Giacomini s.p.a., I-28017 S. Maurizio d'Opaglio  
zu verwendende Steckverbinder: Metall, Typ M-MK, Giacomini s.p.a., I-28017 S. Maurizio d'Opaglio