



Organisme mandaté par

AFNOR Certification
11, rue Francis de Pressensé
F 93571 La Plaine Saint Denis Cedex

C e r t i f i c a t
C e r t i f i c a t e

N° ROB 009-R3



ROB-GAZ

En application des règles générales de la marque NF et des règles de certification NF 078
"Robinetterie pour installations de gaz",
According to the General rules of the NF mark and to the NF ROB-GAZ certification rules

La société :
Head Office

GIACOMINI S.p.A.
I - 28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (NO)
Italie

est autorisée à utiliser la marque NF ROB-GAZ pour le(s) produit(s) suivant(s) :
is authorized to use the NF ROB-GAZ mark for the following product(s)

Marque commerciale : **GIACOMINI**
Trademark

Modèle : **R950**
Model

Désignation : **Robinets ¼ tour à tournants sphériques et à raccords femelles
pour les installations de gaz des bâtiments**
Type

Manually operated ball valves with connexion female for gas installations for buildings

Référence(s) commerciale(s) : se reporter à la liste jointe en annexe du certificat (1 page)
Marketing references refer to the appendix

MOP : **5 bar**

Classe de température : **- 20°C**

Site de fabrication : N° 34
Operative unit nr.

Ce certificat a été délivré conformément aux règles de certification applicables. Sa validité dépend des contrôles effectués et des décisions de retrait ou de suspension ou des modifications éventuelles.
Il annule tout certificat antérieur.

This certificate has been delivered according to applicable certification rules. Its validity depends on checks performed and on decisions of withdrawal, suspension or possible alterations. It cancels any previous certificate.

Ce certificat est valide jusqu'au : **5 février 2013**
Validity date : February 5th, 2013

Fait à Paris, le 28 janvier 2010
Par mandatement d'AFNOR Certification et pour CERTIGAZ

Kris DE WIT
Directeur Général



ROB-GAZ

ANNEXE

Page 1/1

Liste des produits admis à la marque NF

Marque commerciale :
Trademark

GIACOMINI

Type : **Robinets ¼ tour à tournant sphérique et à raccords femelles
pour les installations de gaz des bâtiments**
Type

DN	Références commerciales
10	R950 - 3/8"
15	R950 - 1/2"
20	R950 - 3/4"
25	R950 - 1"
32	R950 - 1"1/4
40	R950 - 1"1/2
50	R950 - 2"

Selon :
According to

Normes XP E 29-141 (08/99) & NF EN 331 (11/98)

Fait à Paris, le 28 janvier 2010

Par mandatement d'AFNOR Certification et pour CERTIGAZ

Kris DE WIT
Directeur Général