

SVGW

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



ZERTIFIKAT Nr. 00-061-5

Antragsteller: Giacomini SA, Via Linoleum 15, CH-6512 Giubiasco
Hersteller: Giacomini Spa, Via per Alzo 39, IT-28017 San Maurizio d'Opaglio

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der Technischen Prüfstelle Gas des SVGW sowie auf den Bericht Nr. 00-061-5 zertifiziert der SVGW das folgende Serienprodukt:

Produkt: Gas-Absperrarmatur, Gas-Kugelhahn in Durchgangsform (Messing verchromt)
Stamm-Bezeichnung: Baureihe R
Modelle/Typen: R 950 DADO ®
Nennweiten: DN 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50
Anschlüsse: beidseitig Innengewind nach EN 10226-1 / ISO 7/1 (Rp ¼" bis 2")

Prüfgrundlage: EN 331 (04/1999)
Zertifizierungsgrundlage: Prüfbericht der Baumusterprüfung sowie die Überwachungsberichte von der Prüfstelle Gas am GWI in Essen (DE)

Gültigkeit: bis zum 31.05.2015 (Verlängerung)

Zertifiziert für:

- einen Betriebsdruck von max. 5 bar
- Umgebungstemperaturen von -20°C bis +60°C
- Erdgas, Propan/Luft und Flüssiggase im gasförmigen Zustand

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW-zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas unter Kapitel 5.1)




akkreditiert nach
SN EN 45011
SCESp 025

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches

Leiter Zertifizierungsstelle


Javier Fernandez

Zertifizierungsstelle


Klaus Frick

Zürich, 17.06.2010