

N. PA022 rev.3

Dati dell'Organismo Notificato**Società Consortile PASCAL a.r.l.****VIA SCARSELLINI, 13 - 20161 - MILANO - ITALIA****Numero Identificativo CE 1115****Dati del Costruttore/Mandatario****COSTRUTTORE**
(nome o marchio) **GIACOMINI S.p.A.****INDIRIZZO**
Via per Alzo, 39
28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO NO**MANDATARIO****INDIRIZZO****Dati****TIPO**
Valvole di sicurezza
art. i : vedere Allegato 1**CARATTERISTICHE DI ESERCIZIO**
Pressione massima di esercizio (bar) PN
Fluidi**10**
acqua**Categoria di appartenenza****IV****Elenco dei documenti significativi del Fascicolo tecnico di cui PASCAL conserva una copia**

Verifica di Tipo: vedi rapporto No. 13/01/05-2	X	Documenti normativi e soluzioni adottate	X
Progetto di fabbricazione	X	Registrazioni relative alla qualificazione dei procedimenti di saldatura e dei saldatori e/o degli operatori dei CND.	
Istruzioni per l'uso	X	Attestati materiali / prodotti	X
Documento descrittivo dei materiali utilizzati, dei procedimenti di saldatura, delle procedure per la formatura, delle procedure per il trattamento termico, dei controlli effettuati con le informazioni pertinenti relative alla progettazione	X	Relazione sugli esami e sulle prove cui si è proceduto o la descrizione dei controlli previsti	X

Conclusioni dell'esame**Dall'esame del fascicolo tecnico e dalle prove eseguite risulta che il tipo soddisfa i requisiti essenziali dell'allegato I della Direttiva 97/23/CE****Condizioni di validità dell'attestato**

Tutte le modifiche al tipo approvato sono soggette ad ulteriore approvazione qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali o modalità di uso. Tale nuova approvazione verrà rilasciata sotto forma di un complemento dell'attestato originale di Esame CE del Tipo. L'Attestato è soggetto alle condizioni generali di PASCAL allegate alla domanda di intervento firmata dal Richiedente

Prima emissione
01/03/2002**Emissione corrente**
02/02/2005**Presidente PASCAL**
(Dott. Maurizio Brancaleoni)



Allegato 1: Valvole di sicurezza

ARTICOLO	TARATURA (bar)
R140RY001	1.5
R140RY002	2.5
R140RY003	3
R140RY004	3
R140RY013	3
IA140Y003	3
IM140Y003	3
R140SY002	2.5
R140SY003	3
R140SY053	3
R140TY002	2.5
R140TY003	3
R140TY004	3
R140VY002	2,5
R140VY003	3

ARTICOLO	TARATURA (bar)
R140RY101	1.5
R140RY102	2.5
R140RY103	3
R140RY104	3
R140SY102	2.5
R140SY103	3
R140SY153	3
R140TY102	2.5
R140TY103	3
IM140Y103	3
TS140Y003	3

Prima emissione
01/03/2002

Emissione corrente
02/02/2005

Presidente PASCAL
(Dott. Maurizio Brancaleoni)

