



Dati dell'Organismo Notificato**Società Consortile PASCAL a.r.l.****VIA SCARSELLINI,13 - 20161 - MILANO - ITALIA****Numero Identificativo CE 1115****Dati del Costruttore/Mandatario****COSTRUTTORE**
(nome o marchio) **GIACOMINI S.p.A.****INDIRIZZO**
Via per Alzo, 39
28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO NO**MANDATARIO****INDIRIZZO****Dati****TIPO**
Valvole di sicurezza a membrana Mod.R140
art.i (VEDERE ALLEGATO 1)**CARATTERISTICHE DI ESERCIZIO**
Pressione massima di esercizio (bar) PN
Fluidi**10**
acqua**Categoria di appartenenza****IV****Elenco dei documenti significativi del Fascicolo tecnico di cui PASCAL conserva una copia**

Tipo verificato R140DY006;R140DY026, R140DY046,R140DY066	X	Documenti normativi e soluzioni adottate	X
Progetto di fabbricazione	X	Registrazioni relative alla qualificazione dei procedimenti di saldatura e dei saldatori e/o degli operatori dei CND.	
Istruzioni per l'uso	X	Attestati materiali / prodotti	X
Documento descrittivo dei materiali utilizzati, dei procedimenti di saldatura, delle procedure per la formatura, delle procedure per il trattamento termico, dei controlli effettuati con le informazioni pertinenti relative alla progettazione	X	Relazione sugli esami e sulle prove cui si è proceduto o la descrizione dei controlli previsti	X

Conclusioni dell'esame**Dall'esame del fascicolo tecnico e dalle prove eseguite risulta che il tipo soddisfa i requisiti essenziali dell'allegato I della Direttiva 97/23/CE****Condizioni di validità dell'attestato**

Tutte le modifiche al tipo approvato sono soggette ad ulteriore approvazione qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali o modalità di uso. Tale nuova approvazione verrà rilasciata sotto forma di un complemento dell'attestato originale di Esame CE del Tipo. L'Attestato è soggetto alle condizioni generali di PASCAL allegate alla domanda di intervento firmata dal Richiedente

DATA PRIMA EMISSIONE
01/03/2002**DATA EMISSIONE CORRENTE**
06/06/2008**Presidente PASCAL**
(Dott. Maurizio Brancaloni)

Allegato 1

Valvole di sicurezza:

MODELLO	ARTICOLO	TARATURA (bar)
R140D	R140DY002	2,5
	R140DY003	3
	R140DY004	3,3
	R140DY005	3,5
	R140DY006	4
	R140DY022	2,5
	R140DY023	3
	R140DY024	3,3
	R140DY025	3,5
	R140DY026	4
	R140DY042	2,5
	R140DY043	3
	R140DY044	3,3
	R140DY045	3,5
	R140DY046	4
	R140DY062	2,5
	R140DY063	3
	R140DY064	3,3
	R140DY065	3,5
	R140DY066	4
R140M	R140MY003	3
	R140MY005	3,5
	R140MY009	6
R140	R140Y001	1,5
	R140Y002	2,5
	R140Y003	3
	R140Y004	3,3
	R140Y005	3,5
	R140Y006	4
	R140Y007	4,5
	R140Y008	5
	R140Y009	6
	R140Y010	7
	R140Y011	8
	R140Y012	9
	R140Y013	10
	R140Y020	2
	R140Y021	1,5

MODELLO	ARTICOLO	TARATURA (bar)
R140C	R140Y022	2,5
	R140Y023	3
	R140Y024	3,3
	R140Y025	3,5
	R140Y026	4
	R140Y027	4,5
	R140Y028	5
	R140Y029	6
	R140Y030	7
	R140Y031	8
	R140Y032	10
	R140Y040	2
	R140Y041	1,5
	R140Y042	2,5
	R140Y043	3
	R140Y044	3,3
	R140Y045	3,5
	R140Y046	4
	R140Y047	4,5
	R140Y048	5
	R140Y049	6
	R140Y050	7
	R140Y051	8
	R140Y052	10
	R140Y060	2
	R140Y061	1,5
	R140Y062	2,5
	R140Y063	3
	R140Y064	3,3
	R140Y065	3,5
	R140Y066	4
	R140Y067	4,5
	R140Y068	5
	R140Y069	6
	R140Y070	7
	R140Y071	8
	R140CY006	4
	R140CY009	6

 DATA PRIMA EMISSIONE
 01/03/2002

 DATA EMISSIONE CORRENTE
 06/06/2008

 Presidente PASCAL
 (Dott. Maurizio Brancaloni)

